

Сведения о выездной проверке размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



**Главное управление МЧС России по Курской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6

тел. 70-06-42, Факс: 51-40-82 код (4712) E-mail: kursk@46.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Дмитриевскому и Хомутовскому районам**

307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Пролетарская, д. 24 тел. 2-35-69 код (47150), ond-dmitriev@yandex.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«14» ноября 2022 г. № 22-ГО**

вручается: Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению "Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Сечкина" Хомутовского района Курской области (ИНН 4626002770, ОГРН 1024600742935, адрес: 307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Кирова, д. 5)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Должностным лицом (должностными лицами): старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитриевскому и Хомутовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Масловым Владимиром Васильевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

с участием специалиста, эксперта: не привлекались.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании о проведении внеплановой выездной проверки от 18.10.2022 года № 22-ГО, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитриевскому и Хомутовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Солового Алексея Александровича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 46220131000203909313

проведено **внеплановое** контрольное (надзорное) мероприятие в области гражданской обороны (013)
(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И. Сечкина" Хомутовского района
Курской области (ИНН 4626002770, ОГРН 1024600742935)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения внепланового выездного контрольного (надзорного) мероприятия в области гражданской обороны (013)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не представлены в защитных сооружениях гражданской обороны организации план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых.	(пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
2	Не представлены в защитных сооружениях гражданской обороны организации планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.	(пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
3	Не представлены в защитных сооружениях гражданской обороны организации эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны	(пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
4	Не представлены в защитных сооружениях гражданской обороны организации эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны.	(пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
5	Не представлены в защитных сооружениях гражданской обороны организации инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.	(пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	

6	Не представлены в защитных сооружениях гражданской обороны организации правила поведения, укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны	(пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.) обороны.)	18.09.2023	
7	Не проводятся организацией мероприятия по оценке технического состояния ограждающих конструкций и защитных устройств	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1- 4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1-4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
8	Не проводятся организацией мероприятия по оценке технического состояния системы фильтровентиляции и герметичности.	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1- 4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1-4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
9	Не проводятся организацией мероприятия по оценке технического состояния фильтров-поглотителей.	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1- 4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1-4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
10	Не проводятся организацией мероприятия по оценке технического состояния систем водоснабжения	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор-	18.09.2023	

		ганизациях; пункты 4.1.1- 4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1-4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)		
11	Не проводятся организацией мероприятия по оценке технического состояния энергетических устройств.	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1- 4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1-4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	
12	Не проводятся организацией планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе техническое обслуживание и ремонт технических систем.	(пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1- 5.1.7, 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.)	18.09.2023	

Должностные лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

Старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
Дмитриевскому и Хомутовскому районам
Маслов Владимир Васильевич



(подпись)

Предписание для исполнения получено контролируемым лицом, представителем контролируемого лица:

Директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И.Сечкина" Хомутовского района Курской области Чайковский Александр Викторович

«14» ноября 2022 г.

(подпись)